南検協　第２５３号
令和　３年　３月１９日

松　野　町　長　殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書

（松野町）

項目＼採水場所	目黒	豊岡前	豊岡後	松丸	富岡	蕨奥第1	蕨奥第2	葛川	遊鶴羽
種別	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水
採水年月日	R3.3.15	R3.3.15	R3.3.15	R3.3.15	R3.3.15	R3.3.15	R3.3.15	R3.3.15	R3.3.15
採水者	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎
所属	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温（℃）	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
水温（℃）	12.5	13.0	13.5	14.0	13.0	14.0	13.0	14.0	12.5
塩化物イオン (mg/L)	3.5	3.6	3.4	3.8	3.8	4.8	4.7	4.4	5.1
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.35	0.46	0.46	0.36	0.3 未満	0.44	0.41	0.3 未満	0.65
一般細菌	0	0	1	0	2	0	2	0	1
大腸菌	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽	陰・陽
pH値	6.97	7.09	6.87	7.11	7.53	7.70	7.67	7.78	7.63
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	0.5 未満	0.8	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.9
濁度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
残留塩素 (mg/L)									
判定	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適	適・不適
検査期日	令和 3年 3月 15日 ～ 3月 19日								
検査機関	南予地方水道水質検査センター								
検査責任者	藤田陽子								

南検協　第２５３号
令和　３年　３月１９日

松　野　町　長　**殿**

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書

（松野町）

採水場所 / 項目	滑床								
種別	専水								
採水年月日	R3.3.15								
採水者	信崎								
所属	建設環境課								
天候	晴れ								
気温（℃）	15.0								
水温（℃）	12.0								
塩化物イオン (mg/L)	3.3								
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.44								
一般細菌	1								
大腸菌	(陰)・陽								
pH値	6.86								
臭気	異常なし								
味	異常なし								
色度 (度)	1.1								
濁度 (度)	0.2 未満								
残留塩素 (mg/L)									
判定	(適)・不適								
検査期日	令和 ３年 ３月 １５日 ～ ３月 １９日								
検査機関	南予地方水道水質検査センター								
検査責任者	藤田陽子								