南検協　第８０号
令和　２年　７月２２日

松　野　町　長　**殿**

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書

（松野町）

項目＼採水場所	目黒	豊岡前	豊岡後	松丸	富岡	蕨奥第１	蕨奥第２	葛川	遊鶴羽
種別	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水
採水年月日	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20	R2.7.20
採水者	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎
所属	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温（℃）	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
水温（℃）	26.0	25.0	25.5	25.5	25.0	26.0	24.5	25.0	24.5
塩化物イオン（mg/L）	3.0	3.1	2.9	3.2	3.1	3.5	3.2	3.8	4.1
有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.35	0.44	0.45	0.47	0.31	0.59	0.57	0.53	0.64
一般細菌	0	0	0	1	0	0	0	0	1
大腸菌	㊀・陽	㊀・陽	㊀・陽	㊀・陽	㊀・陽	㊀・陽	㊀・陽	㊀・陽	㊀・陽
pH値	6.69	7.00	6.86	6.93	7.40	7.46	7.65	7.70	7.56
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	0.5 未満	0.6	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5	0.8
濁度（度）	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
残留塩素（mg/L）									
判定	㊇・不適	㊇・不適	㊇・不適	㊇・不適	㊇・不適	㊇・不適	㊇・不適	㊇・不適	㊇・不適
検査期日	令和 ２年 ７月 ２０日 ～ ７月 ２２日								
検査機関	南予地方水道水質検査センター								
検査責任者	藤田陽子								

南検協　第８０号
令和　２年　７月２２日

松　野　町　長　殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書

（松野町）

採水場所 / 項目	滑床								
種別	専水								
採水年月日	R2.7.20								
採水者	信崎								
所属	建設環境課								
天候	晴れ								
気温（℃）	29.0								
水温（℃）	24.0								
塩化物イオン (mg/L)	2.9								
有機物等（TOCの量） (mg/L)	0.63								
一般細菌	1								
大腸菌	(陰)・陽								
pH値	6.86								
臭気	異常なし								
味	異常なし								
色度 (度)	1.2								
濁度 (度)	0.2 未満								
残留塩素 (mg/L)									
判定	(適)・不適								
検査期日	令和 ２年 ７月 ２０日 ～ ７月 ２２日								
検査機関	南予地方水道水質検査センター								
検査責任者	藤田陽子								