




南 検 協 第 213 号  
令 和 4 年 12 月 23 日

松 野 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した  
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原堂子甲1943番地  
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 ( 松 野 町 )

採 水 地 点	目 黒	豊 岡 前	豊 岡 後	松 丸	富 岡
種 別	簡 水	簡 水	簡 水	簡 水	簡 水
採 水 年 月 日	R4.12.21	R4.12.21	R4.12.21	R4.12.21	R4.12.21
採 水 者	信 崎	信 崎	信 崎	信 崎	信 崎
所 属	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課
天 候	曇 り	曇 り	曇 り	曇 り	曇 り
気 温 (℃)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
水 温 (℃)	8.0	8.0	8.5	8.0	9.0
一 般 細 菌 (1mL 中)	1	1	0	8	0
大 腸 菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.7	4.9	4.3	4.7	3.8
有 機 物 等 ( TOC の 量 ) (mg/L)	0.3 未満	0.56	0.44	0.60	0.3 未満
pH 値	6.63	6.84	7.14	6.95	7.33
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 ( 度 )	0.5 未満	1.5	0.5	1.7	0.5 未満
濁 度 ( 度 )	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和4年12月19日 ~ 令和4年12月23日				
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター				
検 査 責 任 者	藤田 陽子				



南 検 協 第 213 号  
令 和 4 年 12 月 23 日

松 野 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した  
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原堂子甲1943番地  
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 ( 松 野 町 )

採 水 地 点	蕨 奥 第 1	蕨 奥 第 2	葛 川	遊 鶴 羽	滑 床
種 別	簡 水	簡 水	簡 水	簡 水	専 水
採 水 年 月 日	R4.12.21	R4.12.21	R4.12.21	R4.12.21	R4.12.21
採 水 者	信 崎	信 崎	信 崎	信 崎	信 崎
所 属	建 設 環 境 課	建 設 環 境 課	建 設 環 境 課	建 設 環 境 課	建 設 環 境 課
天 候	曇 り	曇 り	曇 り	曇 り	曇 り
気 温 (℃)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
水 温 (℃)	9.0	8.0	8.0	8.0	7.0
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	0	3	0	2
大 腸 菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.6	4.5	4.1	5.1	4.7
有 機 物 等 (TOC の 量) (mg/L)	0.32	0.3 未 満	0.3 未 満	0.64	0.75
pH 値	7.96	8.02	7.60	7.52	6.71
臭 気	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し
味	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し	異 常 な し
色 度 (度)	0.7	0.5 未 満	0.5 未 満	1.1	2.0
濁 度 (度)	0.3	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.9
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令 和 4 年 12 月 19 日 ~ 令 和 4 年 12 月 23 日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				