南検協第　　224号
令和5年1月26日

松野町長殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（松野町）

採水地点	目黒	豊岡前	豊岡後	松丸	富岡
種別	簡水	簡水	簡水	簡水	簡水
採水年月日	R5.1.23	R5.1.23	R5.1.23	R5.1.23	R5.1.23
採水者	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎
所属	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課
天候	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
気温（℃）	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
水温（℃）	9.0	11.0	10.0	10.0	9.5
一般細菌（1mL中）	0	1	1	0	1
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン（mg/L）	3.4	4.2	3.8	4.2	3.8
有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.3未満	0.60	0.34	0.41	0.3未満
pH値	6.91	6.97	7.21	7.01	7.53
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度（度）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和5年1月23日 ～ 令和5年1月26日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田陽子				

南検協第　　224号
令和5年1月26日

松　野　町　長　殿

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水質検査結果書（松野町）

採水地点	蕨奥第1	蕨奥第2	葛川	遊鶴羽	滑床
種別	簡水	簡水	簡水	簡水	専水
採水年月日	R5.1.23	R5.1.23	R5.1.23	R5.1.23	R5.1.23
採水者	信崎	信崎	信崎	信崎	信崎
所属	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課
天候	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
気温（℃）	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
水温（℃）	11.0	9.5	11.0	9.5	9.0
一般細菌（1mL中）	0	0	0	1	1
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン（mg/L）	5.0	4.9	4.5	5.3	3.6
有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.41	0.48	0.31	0.76	0.49
pH値	7.88	7.94	7.47	7.67	7.28
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	1.2
濁度（度）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和5年1月23日　～　令和5年1月26日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田　陽子				