

[illegible]

採	水		地	点	蕨奥第1	蕨奥第2	葛川	遊鶴羽滑	床
種			別		簡水	簡水	簡水	簡水	専水
採	水	年	月	日	R6/6/17	R6/6/17	R6/6/17	R6/6/17	R6/6/17
採		水		者	松崎	松崎	松崎	松崎	松崎
所				属	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課
天				候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気				温(℃)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
水				温(℃)	25.0	23.5	26.0	24.0	23.0
一	般		細	菌(1mL中)	2	1	1	0	1
大			腸	菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩	化	物	イオ ン	(mg/L)	4.8	4.8	4.7	5	3.5
有	機	物	等(TOCの量)	(mg/L)	0.43	0.5	0.35	0.66	0.56
pH				値	7.63	7.69	7.68	7.64	6.96
臭				気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色				度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	1.3
濁				度(度)	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	1.1
判				定	適	適	適	適	適
検		査		期日	令和6年6月17日～令和6年6月27日				
検		査		機関	南予地方水道水質検査センター				
検		査		責任者	藤田陽子				