



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 目黒 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	410	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.3
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.76
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	6.75
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	2.8
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.7
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.3	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	6	水 温 (℃)	23.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	29		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 豊岡前 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	160	ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.2
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.8
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.85
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	6.96
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	3.9
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.08		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.1	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.010	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	13	水 温 (℃)	24.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	39		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 豊岡後 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	180	ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.2
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.5
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.65
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	6.95
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	2.7
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.09		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.8	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	13	水 温 (℃)	22.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	34		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 松丸 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	130	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.2
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.7
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.55
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.26
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	1.8
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.8	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	26	水 温 (℃)	22.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	69		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 富岡 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	45	ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.9
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.40
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.47
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	1.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.0	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	25	水 温 (℃)	23.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	57		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 奥野川第1 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	120	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.7
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.70
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.53
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	色 度 (度)	3.0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.3	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.007	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	36	水 温 (℃)	23.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	75		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 奥野川第2 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	91	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.2
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.2
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.58
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.65
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	色 度 (度)	2.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.2
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.7	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	37	水 温 (℃)	22.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	77		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 遊鶴羽 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	160	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.2
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.9
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.97
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.61
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	色 度 (度)	6.1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	2.3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.07		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.8	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.007	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	39	水 温 (℃)	24.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	90		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 葛川 (簡水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	44	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.9
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.50
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.36
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	1.6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.8	天 候	晴れ
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	31.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	30	水 温 (℃)	22.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	73		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 105 号
令 和 6 年 8 月 5 日

松 野 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年7月30日		
採 水 地 点 (種別)	松野町 滑床 (専水)		
採 水 者	松野町 建設環境課 松崎		
一 般 細 菌 (1mL 中)	89	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005 未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.1 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.7
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.85
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH	値
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭	気
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色	度 (度)
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁	度 (度)
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.11		
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.06		
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.2	天	候
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.007	気	温 (℃)
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	5	水	温 (℃)
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	39		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	0.001 未満		
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年7月30日 ~ 令和6年8月5日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

[illegible]

[illegible]