


宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

[illegible]

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



採	水		地	点	蕨奥第1	蕨奥第2	葛川	遊鶴羽	滑床
種別					簡水	簡水	簡水	簡水	専水
採	水	年	月	日	R6/9/18	R6/9/18	R6/9/18	R6/9/18	R6/9/18
採	水			者	松崎	松崎	松崎	松崎	松崎
所				属	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課	建設環境課
天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温(℃)					31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
水温(℃)					31.0	27.0	28.0	27.0	25.0
一般細菌 （1mL中）					2	1	0	0	3
大腸菌					陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン （mg/L）					4.2	4.7	4.5	4.4	3.1
有機物等（TOCの量） （mg/L）					0.67	0.59	0.69	0.91	0.82
pH値					7.80	7.93	7.82	7.65	6.93
臭気					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）					0.7	0.5未満	0.5未満	1.0	1.9
濁度（度）					0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定					適	適	適	適	適
検査期日					令和6年9月18日～令和6年9月24日				
検査機関					南予地方水道水質検査センター				
検査責任者					藤田陽子				